


Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей виновных должностных лиц.

О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в письменной форме в месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'В.И. Родин', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.

В.И. Родин

- в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не указывается объем выполненных работ в ходе технического обслуживания систем АПС и СОУЭ (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п. 6.4.6 ГОСТ Р 59638-2021);

- отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утверждаемый руководителем организации (ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п. 6.4.5 ГОСТ Р 59638-2021).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации образовательная организация несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Согласно части 8 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» руководитель образовательной организации несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью образовательной организации.

Отмеченные нарушения законодательства Российской Федерации поставили под угрозу соблюдение прав несовершеннолетних на охрану здоровья и были допущены вследствие ненадлежащей организации работы как при подготовке образовательных учреждений к проведению отдыха и оздоровления детей, так и при непосредственном проведении оздоровительной компании.

Руководствуясь статьёй 24 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть, с участием представителя прокуратуры Клинцовского района, настоящее представление и принять меры к устранению отмеченных нарушений законодательства Российской Федерации, а также причин и условий, им способствующих.



**Прокуратура
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА**

ул. Пушкина, 4, г. Клинцы, 243140

29.06.2024 № 52/2024



Директору МБОУ «Медведовская
СОШ»

Селезневу В.И.

3 коп
20, 30, 38

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о пожарной безопасности

Прокуратурой Клинцовского района проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации в области соблюдения законодательства о пожарной безопасности.

Проведенной проверкой выявлены случаи нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Статья 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучение своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно положениям ст.ст. 1 и 38 Закона обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства и за нарушение этих требований, равно как и за иные правонарушения в области пожарной безопасности, лица, ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности (далее – ППР в РФ).

При обследовании помещений МБОУ «Медведовская СОШ Клинцовского района» Брянской области выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

АО 003364

Прокуратура Клинцовского района
№ 52-2024/Прдп207-24-20150020